



MFPA Leipzig GmbH

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für
Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme

Geschäftsbereich III - Baulicher Brandschutz

Dipl.-Ing. Sebastian Hauswaldt

**Arbeitsgruppe 3.2 - Brandverhalten von Bauarten und
Sonderkonstruktionen**

Dipl.-Ing. Sven Bauer

Telefon +49 (0) 341-6582-194

s.bauer@mfpa-leipzig.de

Bescheid über die zweite Verlängerung der Geltungsdauer des Prüfberichtes PB III/B-07-114 vom 11.04.2007

Gegenstand:	fischer Nagelanker FNA II A4 Prüfung und Bewertung des Brandverhaltens unter einer Beanspruchung nach der Temperatur-Zeitkurve ZTV-ING: 2003-01 von in die Zugzone von Stahlbetondeckenabschnitten gesetzt und auf zentrischen Zug beanspruchten Dübeln
Auftraggeber:	fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 72178 Waldachtal
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. S. Bauer
Ausstellungsdatum:	06.09.2017
Geltungsdauer bis:	11.04.2022

Dieser Bescheid verlängert die Gültigkeitsdauer des Prüfberichtes Nr. PB III/B-07-114 vom 11.04.2007.

Gegenüber der Fassung des Prüfberichtes Nr. PB III/B-07-114 vom 11.04.2007 tritt in diesem Bescheid eine inhaltliche Ergänzung in Kraft:


Die Ergebnisse der Prüfungen mit Edelstahl A4 dürfen auch auf Anker aus hochkorrosionsbeständigem Stahl mit mindestens gleicher Einbindetiefe übertragen werden.

Dieser Bescheid umfasst 2 Seiten.

Dieser Bescheid darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das
Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)

Sitz:	Hans-Weigel-Str. 2b – 04319 Leipzig/Germany
Geschäftsführer:	Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
Handelsregister:	Amtsgericht Leipzig HRB 17719
USt-Id Nr.:	DE 813200649
Tel.:	+49 (0) 341-6582-0
Fax:	+49 (0) 341-6582-135



Besonderer Hinweis

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. PB III/B-07-114 vom 11.04.2007 sowie der ersten Verlängerung des Prüfberichtes Nr. PB III/B-07-114 vom 22.03.2012 und darf nur gemeinsam mit diesen verwendet werden.

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitäts- oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Bauordnungen (national/ europäisch).

Leipzig, den 06. September 2017

S. Hauswald
Geschäftsbereichsleiter

M. Juknat
Arbeitsgruppenleiter



S. Bauer
Bearbeiter